



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка
УНД Главного управления МЧС России по Кировской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк
(место составления акта)

28 апреля 2015 г
(дата составления акта)
16.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 45

По адресу/адресам: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Юбилейная 3.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24 марта 2015 года № 45 начальника ОНД Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Чернышова Н.И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида "Надежда" города Кирово-Чепецка Кировской области.

ОГРН 1024300750210 ИНН4312119400

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

14.04.2015 г. с 09.00. до 11.00 мин. продолжительность 2 часа.

28.04.2015 г. с 15.30. до 16.30 мин. продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 11 дней/3 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Заведующий МАДОУ детский сад «Надежда» И.В. Сентякова. ✓

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Мильков Дмитрий Геннадьевич, государственный инспектор Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий И.В. Сентякова.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Функциональное назначение объекта Ф1.1 – Детские дошкольные учреждения. Здание детского сада построено и ведено в эксплуатацию 1989 г. Со дня ввода объекта в эксплуатацию до настоящего времени, в здании детского сада реконструкции и капитального ремонта не проводилось

Детский сад осуществляет образовательную деятельность. На основании договора №144-01 от 31.12.2008 года. о закреплении муниципального имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, администрация «Город Кирово-Чепецк» Кировской области передает учреждению (МАДОУ детский сад «Надежда» здания) в оперативное управление.

Согласно п.2.1.2 учреждение ((МАДОУ детский сад «Надежда»)) обязуется: нести расходы по содержанию переданного имущества, поддерживать его в надлежащем техническом и противопожарном состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт имущества за счет имеющихся у учреждения средств.

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, перекрытия железобетонные, 2-ой степени огнестойкости, чердак отсутствует. Кровля - рубероид. В здании отопление водяное, центральное, имеется подвал.

Свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 320713 от 24.12.2009 года.

На момент проверки установлено, что функционирует 12 групп, списочный состав детей составляет 116. В каждой группе не более 15 детей (10-11 детей). Представлен акт о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты от 10.03.2015 года.

Здание оборудовано АПС и СОУЭ, заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Аргус» №4132/14 от 12.01.2015 года.

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ предписаний	Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Ширина эвакуационных выходов в свету из групповых ячеек №7,8,9,12,13,14 на наружные лестницы 3-го типа, расположенных на втором этаже составляет 0.69-0.71 м.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ¹ ст.89; СНиП 21-01-97* ² п. 6.16. СП 1.13130.2009 ³ п. 5.2.14.	МАДОУ детский сад «Надежда». Заведующий МАДОУ детский сад «Надежда» Сентякова И.В.
2	При выходе из групповых ячеек №7,8,9,12,13,14 на наружные лестницы 3-го типа, расположенных на втором этаже имеются перепады высот (21-42 см.). Целостность бетонных ступеней и самих площадок местами имеют разрушения.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ст.89; СНиП 21-01-97* п. 6.28*; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	МАДОУ детский сад «Надежда». Заведующий МАДОУ детский сад «Надежда» Сентякова И.В.
3	При выходе из групповых ячеек №7,8,9,12,13,14 на наружные лестницы 3-го типа, расположенных на втором этаже ограждения площадок высотой менее 1,2 м. (101-105 см.).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ст. 89; СП-1 ⁴ п. 5.2.15; СНиП 21-01-97* ⁵ п. 6.30*	МАДОУ детский сад «Надежда». Заведующий МАДОУ детский сад «Надежда» Сентякова И.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

¹ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

² СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

³ "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2009

положений (нормативных) правовых актов): -.

- выявлены факты невыполнения предписаний органа надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):-.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - предписание № 45/1/3 от 28.04.2015 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

по пожарному надзору Мильков Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

28 апреля 2015 г.



(подпись)

МЛН

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МАДОУ детский сад «Надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области
Сентякова Ирина Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" апреля 2015г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Приволжский региональный центр МЧС России: 603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, телефон: 8-800-100-11-20

№ протокола	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	№ и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	Ширина эвакуационных выходов в свету из групповых ячеек №7,8,9,12,13,14 на наружные лестницы 3-го этажа, расположенных на втором этаже составляет 0.69-0.71 м.	Федеральный закон от 22 июля 2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 и 1.13130.2009	01.05.2016

¹ Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

² СП 1.13130.2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

³ «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009